

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

Самарская область, п.г.т. Безенчук

(место составления акта)

« 29 » марта 2017 г.

(дата составления акта)

17:40

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 32

По адресу/адресам: 445554, Самарская область, Приволжский район, с. Заволжье,
ул. Школьная, 27.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 09.02.2017 № 32 начальника отдела надзорной

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

деятельности и профилактической работы муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский по пожарному надзору) Шукина Евгения Евгеньевича

была проведена плановая выездная проверка в отношении: государственного бюджетного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области

Дата и время проведения проверки: ---

« » 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 (двадцать) рабочих дней / 10 часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)
районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Прудникова Е.Н. 15.03.2017 в 11⁰⁰ ч.;

(уведомление о проведении проверки получено 10.02.2017 с пометкой о получении)

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

согласование проверки с органами прокуратуры не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Морев Николай Павлович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы м.р. Безенчукский, Хворостянский и Приволжский
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
МЧС России по Самарской области.

При проведении проверки присутствовали: Прудникова Елена Николаевна – директор
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Установлено, что недвижимое муниципальное имущество (здание школы), расположенное по адресу: 445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Парковая, 16А, передано на оперативное управление Муниципальному автономному учреждению муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1» (постановление администрации муниципального района Приволжский Самарской области «О передаче имущества на праве оперативного управления» от 28.02.2014 № 159/2.7); в соответствии с пунктом 3.1.5 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за Муниципальным автономным учреждением муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1» от 19.05.2014 обязанность обеспечивать осуществление работ, связанных с устранением нарушений требований пожарной безопасности лежит на Муниципальном автономном учреждении муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта в помещении, в котором расположены приборы приемно-контрольные пожарные.	64 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее - Правила противопожарного режима в Российской Федерации).	Директор ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье Прудникова Елена Николаевна (далее – Прудникова Е.Н.)
2.	Сведения, содержащиеся в декларации пожарной безопасности (регистрационный номер 36236805-ТО-284 от 19.08.2014), недостоверны (не соответствует адрес и наименование объекта защиты). Задекларированы нормативно-правовые акты утратившие силу 25.04.2012. Указанные в 1 разделе расчетные значения уровня пожарного риска не приняты, решение от 01.04.2014 г..	ст. 1, ст. 5, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент о требованиях пожарной безопасности); п.п. 12, 16 Порядка регистрации декларации пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от	Прудникова Е.Н.

		24.02.2009 № 91.	
3.	В прачечной у выхода допускается эксплуатация электропроводов с видимым нарушением изоляции.	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 143 134 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 42 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>Прудникова Е.Н.</i>
4.	В тамбуре кухни допускается эксплуатация светильников со снятым колпаками (рассеивателями).	п. 42 (в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>Прудникова Е.Н.</i>
5.	Руководителем не ведется периодичность осмотра и сроки перезарядки огнетушителей (в журнале учета огнетушителей содержится не вся информация).	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.3.5, 4.3.6, 4.5.4 СП 9.13130.2009.	<i>Прудникова Е.Н.</i>
6.	Руководитель не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.	ст. 1, ст. 5, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 53 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п.п. 23(д), 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2009).	<i>Прудникова Е.Н.</i>
7.	Расстояние от светильника до хранящихся товаров в кладовой менее 0,5 м (фактически 0,2 м)	п. 343 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>Прудникова Е.Н.</i>
8.	Ширина дверей на путях эвакуации с левой стороны 1 этажа менее требуемой 0,8 м (фактически между старшей группой и раздевалкой – 76 см, между раздевалкой и тамбуром – 77 см, между тамбурами – 75 см).	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2009), утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171; п. 6.16 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее - СНиП 21-01-97); п. 4.8 СНиП II-Л.2-72.	<i>Муниципальное автономное учреждение муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1» (далее - МАУ ЦООУ 1)</i>
9.	Ширина дверей на путях эвакуации с правой стороны 1 этажа менее требуемой 0,8 м (фактически между подготовительной группой и раздевалкой – 76 см, между раздевалкой и тамбуром – 77 см; между тамбурами – 78 см).	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 6.16 СНиП 21-01-97; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72.	<i>МАУ ЦООУ 1</i>
10.	Ширина дверей на путях эвакуации 2 этажа менее требуемой 0,8 м (фактически между младшей группой	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33	<i>МАУ ЦООУ 1</i>

	и раздевалкой – 78 см, между раздевалкой и коридором – 77 см, между коридором и лестничной клеткой – 75 см).	Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 6.16 СНиП 21-01-97; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72.	
11.	Высота эвакуационного выхода менее нормативной 1,9 м фактически 1,85 м. (центральный выход)	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 6.16 СНиП 21-01-97; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72.	МАУ ЦООУ I
12.	В пределах лестничного марша центрального выхода (марш соединяющий первый этаж с тамбуром) ступени имеют различную высоту и ширину проступи.	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п.п. 33, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 6.28* СНиП 21-01-97; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	МАУ ЦООУ I
13.	Дверь гладильной не выполнена противопожарной с нормируемым пределом огнестойкости (фактически деревянная).	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 57, ст. 88 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», утвержденных постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16.05.1989 г. № 78; п. 7.4 СНиП 21-01-97.	МАУ ЦООУ I
14.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» установлен в помещении без персонала (в общем коридоре первого этажа), при этом он не защищен от несанкционированного доступа и не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре и неисправности в помещении с персоналом.	1, ч. 4, ч. 5 ст. 83; ч. 3 ст. 103 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 12.48 НПБ 88-2001; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009.	МАУ ЦООУ I
15.	В здании детского сада класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты.	ч. 1 ст. 82 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.	МАУ ЦООУ I
16.	В здании не обеспечена подача светового и звукового сигналов пожарной сигнализации о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МАУ ЦООУ I

пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.		
---	--	--

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 32/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29.03.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Инспектор ОНД и ПР м.р. Безенчукский, Хворостянский и Приволжский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области
старший лейтенант внутренней службы



Н.П. Морев

» 03 2017 г.

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

» 20 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего(их) проверку)