

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

Самарская область, п.г.т. Безенчук  
(место составления акта)

« 29 » марта 2017 г.  
(дата составления акта)  
17:50  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 33

По адресу/адресам: 445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье,  
ул. Парковая, 22А.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 09.02.2017 № 33 начальника отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и  
Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора  
муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский по пожарному надзору)  
Шукина Евгения Евгеньевича  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1  
с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: ---  
«    »    2017 г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность     
«    »    2017 г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность     
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 (двадцать) рабочих дней / 12 часов  
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных  
районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области  
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки) Прудникова Е.Н. 15.03.2017 в 11<sup>05</sup> ч.;  
(уведомление о проведение проверки получено 10.02.2017 с пометкой о получении)  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
согласование проверки с органами прокуратуры не требуется  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Морев Николай Павлович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы м.р. Безенчукский, Хворостянский и Приволжский  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)  
МЧС России по Самарской области.

При проведении проверки присутствовали: Прудникова Елена Николаевна – директор  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области  
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Установлено, что недвижимое муниципальное имущество (здание школы), расположенное по адресу: 445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Парковая, 16А, передано на оперативное управление Муниципальному автономному учреждению муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1» (постановление администрации муниципального района Приволжский Самарской области «О передаче имущества на праве оперативного управления» от 28.02.2014 № 159/2.7); в соответствии с пунктом 3.1.5 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за Муниципальным автономным учреждением муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1» от 19.05.2014 обязанность обеспечивать осуществление работ, связанных с устранением нарушений требований пожарной безопасности лежит на Муниципальном автономном учреждении муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1.	В помещениях (раздевалка старшей группы А, в коридоре рядом со старшей группой А, в лестничной клетке пристроя, в кабинете психолога на 2 этаже, спальня, групповая подготовительной группы, средняя группа А) допускается эксплуатация светильников со снятым колпаками (рассеивателями).	п. 42 (в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – Правила противопожарного режима в Российской Федерации).	Директор ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье Прудникова Елена Николаевна (далее – Прудникова Е.Н.)
2.	На дверях помещений производственного и складского назначения руководителем не обеспечивается обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 21, ч. 22 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент о требованиях пожарной безопасности); п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Прудникова Е.Н.

3.	На втором этаже не функционирует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (протокол инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации от 24.03.2017 № 38-4-1).	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>Прудникова Е.Н.</i>
4.	В электрощитовой огнетушитель расположен на высоте более 1,5 м. от пола до верха огнетушителя (фактически высота до верха огнетушителя 1,72 м.)	480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>Прудникова Е.Н.</i>
5.	Руководитель не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.	ст. 1, ст. 5, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 53 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п.п. 23(д), 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2009).	<i>Прудникова Е.Н.</i>
6.	При эксплуатации эвакуационных выхода из кабинета психолога на 2 этаже допускается загромождение предметами (мебель).	36 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>Прудникова Е.Н.</i>
7.	Руководитель не организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок систем пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей) с оформлением соответствующего акта проверки. Годовой план график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания отсутствует.	п. 61, п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>Прудникова Е.Н.</i>
8.	В здании (помещениях) на путях эвакуации применяются покрытия полов, с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (коридоры: напольное покрытие – линолеум).	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89, ч. 6, 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент о требованиях пожарной безопасности); п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>Муниципальное автономное учреждение муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1» (далее - МАУ ЦООУ 1)</i>
9.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» установлен в помещении без персонала (в общем	1, ч. 4, ч. 5 ст. 83; ч. 3 ст. 103 Технического регламента о требованиях пожарной	<i>МАУ ЦООУ 1</i>

	коридоре первого этажа), при этом он не защищен от несанкционированного доступа и не обеспечена отдельная передача извещений о пожаре и неисправности в помещении с персоналом.	безопасности; п. 12.48 НПБ 88-2001; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009.	
10.	Ширина эвакуационных выходов менее нормативной 0,8 м фактически 0,76, 0,77 м. (выход из помещений угловой группы 1 этажа в коридор через лестничную клетку).	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 6.16 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее - СНиП 21-01-97); п. 4.2 СНиП II-A.5-70.	МАУ ЦООУ1
11.	В полу (в коридоре 1 этажа при выходе из музыкального зала) допущен перепад высот 4 и 20 см. В местах перепада высот не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п.п. 33, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 6.28* СНиП 21-01-97; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	МАУ ЦООУ1
12.	В полу перед эвакуационным выходом (из коридора 1 этажа около музыкального зала) допущен перепад высот 16 см. В местах перепада высот не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п.п. 33, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 6.28* СНиП 21-01-97; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	МАУ ЦООУ1
13.	В пределах лестничного марша (марш соединяющий первый этаж с межэтажной площадкой, в пристроенном к основному зданию корпусе ступени имеют различную высоту (14, 20 см).	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п.п. 33, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 6.28* СНиП 21-01-97; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	МАУ ЦООУ1
14.	Ширина эвакуационного выхода менее нормативной 0,8 м фактически 0,75 м. (выход из коридора пристроенного к основному зданию корпуса около старшей группы А на улицу)	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 6.16 СНиП 21-01-97; п. 4.2 СНиП II-A.5-70.	МАУ ЦООУ1
15.	Дверь электрощитовой не выполнена противопожарной с нормируемым пределом огнестойкости (фактически деревянная).	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 57, ст. 88 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», утвержденных постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16.05.1989 г. № 78; п. 7.4 СНиП 21-01-97.	МАУ ЦООУ1

16.	Дверь гладильной не выполнена противопожарной с нормируемым пределом огнестойкости (фактически деревянная).	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 57, ст. 88 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», утвержденных постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16.05.1989 г. № 78; п. 7.4 СНиП 21-01-97.	МАУ ЦООУ1
17.	Дверь отделяющая помещения прачечной, электрошитовой, сушилки не выполнена противопожарной с нормируемым пределом огнестойкости (фактически деревянная).	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 57, ст. 88 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», утвержденных постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16.05.1989 г. № 78; п. 7.4 СНиП 21-01-97.	МАУ ЦООУ1
18.	Не обеспечено два эвакуационных выхода из помещения (групповая ячейка на 1 этаже пристроенного к основному зданию корпуса), предназначенного для одновременного пребывания более 10 человек.	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 5.2.12 СП 1.13130.2009; п. 6.12 СНиП 21-01-97; п. 3.12 СНиП II-Л3-71.	МАУ ЦООУ1
19.	Не обеспечено два эвакуационных выхода из помещения (групповая ячейка на 1 этаже правое крыло основного здания), предназначенного для одновременного пребывания более 10 человек.	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 5.2.12 СП 1.13130.2009; п. 6.12 СНиП 21-01-97; п. 3.12 СНиП II-Л3-71.	МАУ ЦООУ1
20.	Не обеспечено два эвакуационных выхода из помещения (групповая ячейка на 1 этаже левое крыло основного здания), предназначенного для одновременного пребывания более 10 человек.	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 5.2.12 СП 1.13130.2009; п. 6.12 СНиП 21-01-97; п. 3.12 СНиП II-Л3-71.	МАУ ЦООУ1
21.	В здании детского сада класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты.	ч. 1 ст. 82 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.	МАУ ЦООУ1
22.	В здании не обеспечена подача светового и звукового сигналов пожарной сигнализации о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МАУ ЦООУ1

пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	
---	--

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

*не выявлены*

*нарушений не выявлено*

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 33/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29.03.2017 г.; копия протокола инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации от 24.03.2017 № 38-4-1.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД и ПР м.р. Безенчукский, Хворостянский и Приволжский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области старший лейтенант внутренней службы



Н.П. Морев

« 29 » 03 2017 г.

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего(их) проверку)