

**Перечень**

**образовательных учреждений, получивших в 2016 году предписания, представления и акты об устранении нарушений от Госпожнадзора,**

№ п/п	Полное наименование ОУ	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком)	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений , источники финансирования устранения нарушений
	государственно бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области	Предписание №117/1/1 от 31.08.2016г. Протокол об административном правонарушении №177 от 06.10.2016г	Не соответствие проектов зданий детских садов сегодняшним пожарным нормам/ширина проема дверей, отсутствие вторых запасных выходов, ширина запасных выходов, длина коридоров/ и отсутствие подачи светового и звукового сигналов пожсигнализации на приемно-контрольное устройство пожарной охраны.	Постановление мирового суда №5-478/2016 О прекращении производства по делу об административном правонарушении должностного лица в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения