



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по муниципальным
районам Приволжский и Хворостянский**
ул. Лермонтова, 23, п.г.т. Безенчук,
Безенчукский р-н, Самарская обл., 446250
Телефон: (84676) 2-19-13; 13NDPR@63.mchs.gov.ru

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 1
с. Приволжье муниципального района
Приволжский Самарской области

ул. Парковая, 16а,
с. Приволжье, Приволжский район,
Самарская область, 445560

На № 12.03.2021 № -4-17-21
от _____

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ**

12 марта 2021 г.

Самарская область, пгт. Безенчук

Я, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Приволжский и Хворостянский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор муниципальных районов Приволжский и Хворостянский по пожарному надзору) Андреева Анна Владимировна, руководствуясь статьёй 29.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело № 4 об административном правонарушении в отношении директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области установил, что по результатам плановых проверок, проведённых в период с 19 января по 20 февраля 2021 года в отношении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области (далее – ГБОУ СОШ № 1), на территории, в здании, расположенном по адресу: Самарская область, Приволжский район, пос. Томанский, ул. Центральная, 3 установлено, что директор учреждения Прудникова Елена Николаевна нарушила требования пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме», а именно:

- Не обеспечено размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнём запрещено».
- Допускается размещение, оборудования и других предметов на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов (центральный вход в здание).
- Не размещена инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре в неисправности установок (устройств систем) противопожарной защиты объекта защиты.
- На объекте отсутствует документация подтверждающая показатели пожарной опасности применяемых строительных конструкций, заполнений проёмов в них, изделий и материалов (отделка фасада здания).
- Допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию (потолок).

Согласно статье 29.13. КоАП РФ вы обязаны:
рассмотреть данное представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения;
принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;
о принятых мерах сообщить должностному лицу, внесшему представление.

Инспектор отдела



А.В. Андреева

Примечание:

Копия представления вручается под расписку должностному лицу или законному представителю должностного лица, или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно внесено, либо высылается с уведомлением о вручении указанным лицам в течение трех дней со дня внесения указанного представления.

На основании статьи 19.6. КоАП РФ непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

На основании статьи 19.7. КоАП РФ непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление надзорной деятельности
и профилактической работы

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по муниципальным
районам Приволжский и Хворостянский**

ул. Лермонтова, 23, п.г.т. Безенчук,
Безенчукский р-н, Самарская обл., 446250
Телефон: (84676) 2-19-13; 13NDPR@63.mchs.gov.ru

На № 12.03.2021 № 4-17-21
от _____

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 1
с. Приволжье муниципального района
Приволжский Самарской области

ул. Парковая, 16а,
с. Приволжье, Приволжский район,
Самарская область, 445560

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ**

12 марта 2021 г.

Самарская область, пгт. Безенчук

Я, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Приволжский и Хворостянский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор муниципальных районов Приволжский и Хворостянский по пожарному надзору) Андреева Анна Владимировна, руководствуясь статьёй 29.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело № 5 об административном правонарушении в отношении директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области установил, что по результатам плановых проверок, проведённых в период с 19 января по 20 февраля 2021 года в отношении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области (далее – ГБОУ СОШ № 1), на территории, в здании, расположенном по адресу: Самарская область, Приволжский район, пос. Томанский, ул. Томана, 1 установлено, что директор учреждения Прудникова Елена Николаевна нарушила требования пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме», а именно:

Не обеспечено размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнём запрещено»
Огнетушитель размещённый в коридоре не расположен в специальной подставке из негорючих материалов, исключающие падение или опрокидывание (огнетушитель стоит на полу)
Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса по соответствию с главами 5,7,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Согласно статье 29.13. КоАП РФ вы обязаны:
рассмотреть данное представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения;
принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;

о принятых мерах сообщить должностному лицу, внесшему представление.

Инспектор отдела



А.В. Андреева

Примечание:

Копия представления вручается под расписку должностному лицу или законному представителю должностного лица, или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно внесено, либо высылается с уведомлением о вручении указанным лицам в течение трех дней со дня внесения указанного представления.

На основании статьи 19.6. КоАП РФ непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

На основании статьи 19.7. КоАП РФ непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление надзорной деятельности
и профилактической работы

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по муниципальным
районам Приволжский и Хворостянский**

ул. Лермонтова, 23, п.г.т. Безенчук,
Безенчукский р-н, Самарская обл., 446250
Телефон: (84676) 2-19-13; 13NDPR@63.mchs.gov.ru

На № 12.03.2021 № 149-4-17-21
от _____

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя
общеобразовательная школа №1
с. Приволжье муниципального района
Приволжский Самарской области

ул. Парковая, 16А,
с. Приволжье, Приволжский район,
Самарская область, 445560

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ**

12 марта 2021 г.

Самарская область, пгт. Безенчук

Я, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Приволжский и Хворостянский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор муниципальных районов Приволжский и Хворостянский по пожарному надзору) капитан внутренней службы Павлов Александр Александрович, руководствуясь статьёй 29.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело № 13 от 12.03.2021 об административном правонарушении в отношении должностного лица государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области (далее – ГБОУСОШ 1 с. Приволжье) – и.о. методиста Меркуловой Алены Николаевны установил, что по окончании плановой выездной проверки 20.02.2021, проведенной во исполнение распоряжения № 6 от 19.01.2021 в отношении ГБОУ СОШ 1 с. Приволжье на территории, в здании, расположенном по адресу: 445554, Самарская область, Приволжский район, с. Заволжье, ул. Школьная, 27 Меркулова А.Н., нарушила требования пожарной безопасности, установленные:

Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, а именно:

не определен порядок обучения лиц мерам пожарной безопасности. Не представлена программа вводного противопожарного инструктажа;

не утвержден график проведения занятий повторного противопожарного инструктажа;

на объекте (на входных дверях, стенах помещений, рабочих местах) не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»;

запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов наружных лестниц не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

в спальнях помещений второго этажа ухудшается видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы на наружные лестницы из-за установленных занавесок;

не обеспечивается наличие на дверях лестничной клетки (за исключением дверей непосредственно наружу) приспособлений для самозакрывания;

при высоте выхода из лестничной клетки на улицу менее 1,9 м (фактически 1,85) не обеспечено обозначение верхнего края выхода в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, а также не обеспечена его травмобезопасность;

информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения;

на объекте не хранится (не представлена) документация, подтверждающая класс пожарной опасности применяемых на объекте облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен и покрытия полов путей эвакуации (половая краска, пластиковые панели на дверных откосах);

не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения;

не представлен протокол испытаний наружных открытых лестниц.

При рассмотрении дела об административном правонарушении выявлены причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, связанные с ненадлежащим использованием должностным лицом своих служебных обязанностей.

Согласно статье 29.13. КоАП РФ вы обязаны:

рассмотреть данное представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения;

принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;

о принятых мерах сообщить должностному лицу, внесшему представление.

Старший инспектор отдела
капитан внутренней службы



А.А. Павлов

Примечание:

На основании статьи 19.6. КоАП РФ непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

На основании статьи 19.7. КоАП РФ непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по муниципальным
районам Приволжский и Хворостянский**

ул. Лермонтова, 23, п.г.т. Безенчук,
Безенчукский р-н, Самарская обл., 446250
Телефон: (84676) 2-19-13; 13NDPR@63.mchs.gov.ru

На № 12.03.2021 № 147-4-17-21
от _____

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя
общеобразовательная школа №1
с. Приволжье муниципального района
Приволжский Самарской области

ул. Парковая, 16А,
с. Приволжье, Приволжский район,
Самарская область, 445560

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ**

12 марта 2021 г.

Самарская область, пгт. Безенчук

Я, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Приволжский и Хворостянский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор муниципальных районов Приволжский и Хворостянский по пожарному надзору) капитан внутренней службы Павлов Александр Александрович, руководствуясь статьёй 29.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело № 15 от 12.03.2021 об административном правонарушении в отношении должностного лица государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области (далее – ГБОУ СОШ 1 с. Приволжье) – заведующей хозяйством Ососовой Ларисы Алексеевны установил, что по окончании плановой выездной проверки 20.02.2021, проведенной во исполнение распоряжения № 2 от 19.01.2021 в отношении ГБОУ СОШ 1 с. Приволжье на территории, в здании, расположенном по адресу: 445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Парковая, 16А Ососова Л.А., нарушила требования пожарной безопасности, установленные:

Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, а именно:

не определен порядок обучения лиц мерам пожарной безопасности. Не представлена программа вводного противопожарного инструктажа;

программа проведения первичного инструктажа не утверждена;

программа проведения первичного инструктажа разработана в соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (утратило силу с 1 января 2021 года на основании постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 года № 1034);

не утвержден график проведения занятий повторного противопожарного инструктажа; на объекте (на входных дверях, стенах помещений, рабочих местах) не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»;

не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения;

помещения вентиляционной камеры на втором этаже используется для хранения оборудования, мебели и других предметов;

не обеспечивается наличие на противопожарных дверях (электрощитовая) приспособлений для самозакрывания;

допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия (тамбур спортзала, помещение с холодильниками в столовой);

допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (подсобное помещение спортзала, вентиляционная камера, складские помещения столовой);

допускается размещение (складирование) ближе 1 метра от электрощита в столовой, горючие вещества и материалы;

в помещении ответственного за обеспечение пожарной безопасности (первый этаж левое крыло) на электрическую проводку наклеены горючие материалы (бумажные обои);

в помещении ответственного за обеспечение пожарной безопасности (первый этаж левое крыло) допущено оставление без присмотра включенным в электрическую сеть электронагревательного прибора;

не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения;

не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов и отложений;

пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

При рассмотрении дела об административном правонарушении выявлены причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, связанные с ненадлежащим использованием должностным лицом своих служебных обязанностей.

Согласно статье 29.13. КоАП РФ вы обязаны:

рассмотреть данное представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения;

принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;

о принятых мерах сообщить должностному лицу, внёсшему представление.

Старший инспектор отдела
капитан внутренней службы

А.А. Павлов

Примечание:

На основании статьи 19.6. КоАП РФ непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

На основании статьи 19.7. КоАП РФ непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление надзорной деятельности
и профилактической работы

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по муниципальным
районам Приволжский и Хворостянский**

ул. Лермонтова, 23, п.г.т. Безенчук,
Безенчукский р-н, Самарская обл., 446250
Телефон: (84676) 2-19-13; 13NDPR@63.mchs.gov.ru

На № 12.03.2021 № 148-4-17-21
от _____

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя
общеобразовательная школа №1
с. Приволжье муниципального района
Приволжский Самарской области

ул. Парковая, 16А,
с. Приволжье, Приволжский район,
Самарская область, 445560

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ**

12 марта 2021 г.

Самарская область, пгт. Безенчук

Я, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Приволжский и Хворостянский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор муниципальных районов Приволжский и Хворостянский по пожарному надзору) капитан внутренней службы Павлов Александр Александрович, руководствуясь статьёй 29.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело № 14 от 12.03.2021 об административном правонарушении в отношении должностного лица государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области (далее – ГБОУ СОШ 1 с. Приволжье) – старшего методиста Буркени Светланы Николаевны установил, что по окончании плановой выездной проверки 20.02.2021, проведенной во исполнение распоряжения № 7 от 19.01.2021 в отношении ГБОУ СОШ 1 с. Приволжье на территории, в здании, расположенном по адресу: 445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Парковая, 22А Буркени С.Н., нарушила требования пожарной безопасности, установленные:

Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, а именно:

не определен порядок обучения лиц мерам пожарной безопасности. Не представлена программа вводного противопожарного инструктажа;

не утвержден график проведения занятий повторного противопожарного инструктажа;

на объекте (на входных дверях, стенах помещений, рабочих местах) не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»;

в подвальном этаже допущено складирование мебели, оборудования и других горючих материалов;

в спальнях помещений второго этажа ухудшается видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы на наружные лестницы из-за установленных занавесок;

допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (подсобное столовой);

не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения;

пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

на объекте не хранится (не представлена) документация, подтверждающая класс пожарной опасности применяемых на объекте облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен и покрытия полов путей эвакуации (линолеум);

информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

не представлен протокол испытаний наружных открытых лестниц;

на кабели, проложенные открытым способом в помещении работника по обслуживанию здания не представлены сертификаты соответствия (кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение);

При рассмотрении дела об административном правонарушении выявлены причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, связанные с ненадлежащим использованием должностным лицом своих служебных обязанностей.

Согласно статье 29.13. КоАП РФ вы обязаны:

рассмотреть данное представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения;

принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;

о принятых мерах сообщить должностному лицу, внесшему представление.

Старший инспектор отдела
капитан внутренней службы

А.А. Павлов

Примечание:

На основании статьи 19.6. КоАП РФ непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

На основании статьи 19.7. КоАП РФ непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Управление надзорной деятельности
и профилактической работы**

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по муниципальным
районам Приволжский и Хворостянский**

ул. Лермонтова, 23, п.г.т. Безенчук,
Безенчукский р-н, Самарская обл., 446250
Телефон: (84676) 2-19-13; 13NDPR@63.mchs.gov.ru

12.03.2021 № 150-4-17-21

На № _____ от _____

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя
общеобразовательная школа №1
с. Приволжье муниципального района
Приволжский Самарской области

ул. Парковая, 16А,
с. Приволжье, Приволжский район,
Самарская область, 445560

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ**

12 марта 2021 г.

Самарская область, пгт. Безенчук

Я, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Приволжский и Хворостянский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор муниципальных районов Приволжский и Хворостянский по пожарному надзору) капитан внутренней службы Павлов Александр Александрович, руководствуясь статьёй 29.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело № 12 от 12.03.2021 об административном правонарушении в отношении должностного лица государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области (далее – ГБОУ СОШ 1 с. Приволжье) – калькулятора Побережной Татьяны Трофимовны установил, что по окончании плановой выездной проверки 20.02.2021, проведенной во исполнение распоряжения № 3 от 19.01.2021 в отношении ГБОУ СОШ 1 с. Приволжье на территории, в здании, расположенном по адресу: 445556, Самарская область, Приволжский район, с. Спасское, ул. Галактионовская, 76Б Побережная Т.Т., нарушила требования пожарной безопасности, установленные:

Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, а именно:

не определен порядок обучения лиц мерам пожарной безопасности. Не представлена программа вводного противопожарного инструктажа;

не утвержден график проведения занятий повторного противопожарного инструктажа;

на объекте (на входных дверях, стенах помещений, рабочих местах) не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»;

не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных элементов чердака;

на объекте не хранится техническая документация изготовителя средства огнезащиты;

допускается размещение (складирование) ближе 1 метра от электрошита, горючие вещества и материалы (мебель);

не обеспечено наличие у пожарного поста инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта защиты;

информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения;

на объекте не хранится (не представлена) документация, подтверждающая класс пожарной опасности применяемых на объекте облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен и покрытия полов путей эвакуации (линолеум);

не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения;

на кабели, проложенные открытым способом в помещении игровой не представлены сертификаты соответствия (кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение);

в помещении игровой допущена прокладка электрической проводки по горючему основанию (ограждающие конструкции радиаторов отопления);

допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции (помещение заведующего хозяйством);

При рассмотрении дела об административном правонарушении выявлены причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, связанные с ненадлежащим использованием должностным лицом своих служебных обязанностей.

Согласно статье 29.13. КоАП РФ вы обязаны:

рассмотреть данное представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения;

принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;

о принятых мерах сообщить должностному лицу, внёсшему представление.

Старший инспектор отдела
капитан внутренней службы

А.А. Павлов

Примечание:

На основании статьи 19.6. КоАП РФ непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

На основании статьи 19.7. КоАП РФ непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.