

Главное управление министерства российской федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области
(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел: (846) 3389606, факс: 3370572, gu_mchs@global63.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности муниципальных районов Безенчукский,
Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

446250 Самарская обл., п.г.т. Безенчук, ул. Лермонтова, 23
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 242/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
общеобразовательной школы № 1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области
Прудниковой Е.Н.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)

во исполнение распоряжения (приказа) главного государственного инспектора муниципальных районов
Безенчукский, Хворостянский и Приволжский по пожарному надзору

№ 242 от " 07 " сентября 20 15 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 12 ч 10 мин. " 29 " сентября 20 15 г. по
18 ч 00 мин. " 12 " октября 20 15 г. проведена внеплановая выездная проверка

инспектором отдела надзорной деятельности муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и
Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Самарской области старшим лейтенантом внутренней службы Моревым Николаем
Павловичем (государственным инспектором муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и
Приволжский по пожарному надзору) в зданиях Государственного бюджетного общеобразовательного
Учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 с. Приволжье муниципального
района Приволжский Самарской области по адресам: Самарская область, с. Приволжье, ул. Парковая, 22А;
с. Спасское, ул. Галактионовская, 76А; п. Томанский, ул. Томана, 1; ул. Центральная, 3; с. Заволжье,
ул. Школьная, 27.

совместно с директором ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье Прудниковой Е.Н.

(подписывается должностное лицо, фамилия, инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наимено- вание нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по по- жарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требований ПБ	Отметка (подпись) о выполне- нии (указ-ся только всл-е)
Томанский филиал ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье по адресу: п. Томанский, ул. Центральная, 3				
1.	Руководитель допускает нахождение в помещениях старшей группы (игровая, коридор правое крыло здания) при ширине эвакуационных выходов (в коридоры, игровое помещение младшей группы) менее 1,2 м. 16 человек, при максимально разрешённой вместимости в данном помещении до 15 человек вместе с педагогом и работником из числа обслуживающего персонала (списочный состав группы - 14 человек и 2 работника).	ст. 52.ч. 2, ст. 53 ч.1,2 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п. 6.16, СП 1.13130.2009 п. 5.2.14, ППР в РФ п. 33	08.08.2016 г.	
2.	На объекте не обеспечена подача светового и звукового сигналов пожарной сигнализации о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносимые устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без- опасности»	08.08.2016 г.	

№ Предупреждения	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения объектами требований ПБ	Отметка (подпись) о выполнении (указание только выписки)
3.	Руководитель допускает нахождение в помещениях младшей группы (игровая, коридор центральной части здания) при ширине эвакуационных выходов (в коридоры, игровое помещение старшей группы) менее 1.2 м. 16 человек (14 воспитанников и 2 работника), при максимально разрешённой вместимости в данном помещении до 15 человек вместе с педагогом и работником из числа обслуживающего персонала.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52.ч.2, ст. 53 ч.1,2 ст. 89; СНиП 21-01-97** п. 6.16, СП 1.13130.2009 п. 5.2.14, ППР в РФ п. 33	08.08.2016 г.	
4.	Руководитель допускает нахождение в спальном помещении младшей группы (правое крыло здания) при ширине эвакуационных выходов (в коридор, игровое помещение младшей группы) менее 1.2 м. 16 человек (14 воспитанников и 2 работника), при максимально разрешённой вместимости в данном помещении до 15 человек вместе с педагогом и работником из числа обслуживающего персонала.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52.ч.2, ст. 53 ч.1,2 ст. 89; СНиП 21-01-97** п. 6.16, СП 1.13130.2009 п. 5.2.14, ППР в РФ п. 33	08.08.2016 г.	
5.	Руководитель допускает нахождение в спальном помещении старшей группы 14 воспитанников (списочный состав группы), в которой также находятся работник из числа педагогического состава и работник обслуживающего персонала. Согласно нормативным требованиям по пожарной безопасности максимальная вместимость данного помещения (помещение имеет 1 эвакуационный выход) составляет 10 человек.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52.ч.2, ст. 53 ч.1,2, ст. 89; СНиП 21-01-97** п. 6.12, СП 1.13130.2009 п. 5.2.12, ППР в РФ п. 33	08.08.2016 г.	
Томанский филиал ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье по адресу: п. Томанский, ул. Томана, 1				
6.	На объекте не обеспечена подача светового и звукового сигналов пожарной сигнализации о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносимые устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	08.08.2016 г.	
ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье по адресу: с. Приволжье, ул. Парковая, 22А				
7.	На объекте не обеспечена подача светового и звукового сигналов пожарной сигнализации о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносимые устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	08.08.2016 г.	
8.	Руководитель допускает нахождение в помещениях старшей группы (игровая, спальное помещение, раздевалка, коридор на втором этаже пристроенного к основному зданию корпуса) при ширине эвакуационных выходов менее 1.2 м. более 28 человек, при максимально разрешённой вместимости в данных помещениях до 15 человек вместе с педагогом и работником из числа обслуживающего персонала. При этом, одна из дверей эвакуационного выхода из спального помещения (дверь в раздевалку) открывается не по ходу эвакуации людей из помещения. Открывание её по ходу эвакуации затруднит эвакуацию в помещении раздевалки. Таким образом, в спальном помещении на втором этаже пристроенного к основному зданию корпуса максимально разрешённая вместимость 10 человек.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52.ч.2, ст. 53 ч.1,2 ст. 89; СНиП 21-01-97** п. 6.16, СП 1.13130.2009 п. 5.2.14, ППР в РФ п. 33	08.08.2016 г.	
9.	Руководитель допускает нахождение в помещении раздевалки старшей группы до 13 воспитанников (по информации руководителя объекта данное помещение дети посещают подгруппами). Согласно нормативным требованиям по пожарной безопасности максимальная вместимость данного помещения (помещение имеет 1 эвакуационный выход) составляет 10 человек. Выход в помещение спальной не может рассматриваться как эвакуационный.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52.ч.2, ст. 53 ч.1,2, ст. 89; СНиП 21-01-97** п. 6.12, СП 1.13130.2009 п. 5.2.12, ППР в РФ п. 33	08.08.2016 г.	
10.	Руководитель допускает нахождение в помещениях старшей группы «А» до 30 человек (28 воспитанников по списочному составу и 2 работника). Согласно нормативным требованиям по пожарной безопасности максимальная вместимость в данных помещениях (помещения игровой, спальной, коридор - раздевалка имеют 1 эвакуационный выход) составляет 10 человек.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52.ч.2, ст. 53 ч.1,2, ст. 89; СНиП 21-01-97** п. 6.12, СП 1.13130.2009 п. 5.2.12, ППР в РФ п. 33	08.08.2016 г.	

№ Представления	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (и/или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Дата устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указать только в случае)
11.	Руководитель допускает нахождение в помещениях старшей группы, изобразительного искусства, старшей группы «А», актового зала (пристроенного к основному зданию корпуса) при ширине эвакуационного выхода через вестибюль и тамбур на первом этаже менее 1.2 м. (фактическое расстояние в свету – 0.75 м.) от 80 до 100 человек., при максимально разрешённом количестве эвакуирующихся через данный эвакуационный выход 15 человек.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52 ч.2, ст. 53 ч.1.2 ст. 89; СНиП 21-01-97** п. 6.16, СП 1.13130.2009 п. 5.2.14, ППП в РФ п. 33	08.08.2016 г.	
12.	Руководитель допускает нахождение в актовом зале при ширине эвакуационных выходов менее 1.2 м. (фактическое расстояние в свету – 0.85 м.) до 55 человек., при максимально разрешённой вместимости в данном помещении до 15 человек.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52 ч.2, ст. 53 ч.1.2 ст. 89; СНиП 21-01-97** п. 6.16, СП 1.13130.2009 п. 5.2.14, ППП в РФ п. 33	08.08.2016 г.	
13.	Руководитель допускает нахождение в помещениях групп на втором этаже левого крыла основного здания, на втором этаже правого крыла основного здания, а также в помещении актового зала при ширине основных эвакуационных выходов через вестибюль и тамбура на первом этаже менее 1.2 м. от 50 до 75 человек., при максимально разрешённом количестве эвакуирующихся через данные эвакуационные выходы по 15 человек.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52 ч.2, ст. 53 ч.1.2 ст. 89; СНиП 21-01-97** п. 6.16, СП 1.13130.2009 п. 5.2.14, ППП в РФ п. 33	08.08.2016 г.	
14.	Руководитель допускает нахождение в помещениях младшей группы (первый этаж правое крыло основного здания) до 27 человек (25 воспитанников по списочному составу и 2 работника). Согласно нормативным требованиям по пожарной безопасности максимальная вместимость в данных помещениях (игровая, спальная, имеют 1 эвакуационный выход) составляет 10 человек.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52 ч.2, ст. 53 ч.1.2, ст. 89; СНиП 21-01-97** п. 6.12, СП 1.13130.2009 п. 5.2.12, ППП в РФ п. 33	08.08.2016 г.	
15.	Руководитель допускает нахождение в спальном помещении младшей группы (второй этаж правое крыло основного здания) до 27 человек (25 воспитанников по списочному составу и 2 работника). Согласно нормативным требованиям по пожарной безопасности максимальная вместимость в данном помещении с 1 эвакуационным выходом составляет 10 человек.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52 ч.2, ст. 53 ч.1.2, ст. 89; СНиП 21-01-97** п. 6.12, СП 1.13130.2009 п. 5.2.12, ППП в РФ п. 33	08.08.2016 г.	
16.	Руководитель допускает нахождение в помещениях младшей группы (второй этаж правое крыло основного здания игровая, коридор) при ширине эвакуационных выходов менее 1.2 м. (кроме выхода на наружную лестницу 3-го типа) более 16 человек, при максимально разрешённой вместимости в данных помещениях до 15 человек вместе с педагогом.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52 ч.2, ст. 53 ч.1.2 ст. 89; СНиП 21-01-97** п. 6.16, СП 1.13130.2009 п. 5.2.14, ППП в РФ п. 33	08.08.2016 г.	
17.	Руководитель допускает нахождение в помещении игровой средней группы (второй этаж центральная часть с правой стороны основного здания) при ширине эвакуационных выходов менее 1.2 м. более 16 человек (фактически 32 человека), при максимально разрешённой вместимости в данном помещении до 15 человек вместе с педагогом.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52 ч.2, ст. 53 ч.1.2 ст. 89; СНиП 21-01-97** п. 6.16, СП 1.13130.2009 п. 5.2.14, ППП в РФ п. 33	08.08.2016 г.	
18.	Руководитель допускает нахождение в спальном помещении, в раздевалке средней группы (второй этаж центральная часть с правой стороны основного здания) до 32 человек (25 воспитанников по списочному составу и 2 работника). Согласно нормативным требованиям по пожарной безопасности максимальная вместимость в данных помещениях с 1 эвакуационным выходом составляет 10 человек.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52 ч.2, ст. 53 ч.1.2, ст. 89; СНиП 21-01-97** п. 6.12, СП 1.13130.2009 п. 5.2.12, ППП в РФ п. 33	08.08.2016 г.	
19.	Руководитель допускает нахождение в спальном помещении, в раздевалке подготовительной группы (второй этаж центральная часть с левой стороны основного здания) до 21 человек (19 воспитанников по списочному составу и 2 работника). Согласно нормативным требованиям по пожарной безопасности максимальная вместимость в данных помещениях с 1 эвакуационным выходом составляет 10 человек.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52 ч.2, ст. 53 ч.1.2, ст. 89; СНиП 21-01-97** п. 6.12, СП 1.13130.2009 п. 5.2.12, ППП в РФ п. 33	08.08.2016 г.	

№ Протокола	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (и/или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований	Отметка (подпись) и выписка (указание) (подпись)
20.	Руководитель допускает нахождение в помещении игровой подготовительной группы (второй этаж центральная часть с левой стороны основного здания) при ширине эвакуационных выходов менее 1.2 м. более 16 человек (фактически 21 человек), при максимально разрешённой вместимости в данном помещении до 15 человек вместе с педагогом.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52 ч.2, ст. 53 ч.1.2, ст. 89; СНиП 21-01-97** п. 6.16, СП 1.13130.2009 п. 5.2.14, ППР в РФ п. 33	08.08.2016 г.	
21.	Руководитель допускает нахождение в спальном помещении подготовительной группы (второй этаж левое крыло основного здания) до 23 человек (21 воспитанников по списочному составу и 2 работника). Согласно нормативным требованиям по пожарной безопасности максимальная вместимость в данном помещении с 1 эвакуационным выходом составляет 10 человек.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52 ч.2, ст. 53 ч.1.2, ст. 89; СНиП 21-01-97** п. 6.12, СП 1.13130.2009 п. 5.2.12, ППР в РФ п. 33	08.08.2016 г.	
22.	Руководитель допускает нахождение в помещениях подготовительной группы (второй этаж левое крыло основного здания игровая, коридор) при ширине эвакуационных выходов менее 1.2 м. (кроме выхода на наружную лестницу 3-го типа) более 16 человек, при максимально разрешённой вместимости в данных помещениях до 15 человек вместе с педагогом.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52 ч.2, ст. 53 ч.1.2, ст. 89; СНиП 21-01-97** п. 6.16, СП 1.13130.2009 п. 5.2.14, ППР в РФ п. 33	08.08.2016 г.	
23.	Руководитель допускает нахождение в помещениях ясельной группы (первый этаж левое крыло основного здания) до 22 человек (20 воспитанников по списочному составу и 2 работника). Согласно нормативным требованиям по пожарной безопасности максимальная вместимость в данных помещениях (игровая, спальная, имеют 1 эвакуационный выход) составляет 10 человек.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52 ч.2, ст. 53 ч.1.2, ст. 89; СНиП 21-01-97** п. 6.12, СП 1.13130.2009 п. 5.2.12, ППР в РФ п. 33	08.08.2016 г.	
Заволжский филиал ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье по адресу: с. Заволжье, ул. Школьная, 27				
24.	На объекте не обеспечена подача светового и звукового сигналов пожарной сигнализации о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносимые устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	08.08.2016 г.	
25.	Руководитель допускает нахождение в помещениях младшей группы (игровая, спальное помещение, коридор второго этажа правого крыла здания) при ширине эвакуационных выходов менее 1.2 м. (выходы к лестничной клетке) более 15 человек, при максимально разрешённой вместимости в данном помещении до 15 человек вместе с педагогом и работником из числа обслуживающего персонала (списочный состав группы – 15 детей).	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52 ч.2, ст. 53 ч.1.2, ст. 89; СНиП 21-01-97** п. 6.16, СП 1.13130.2009 п. 5.2.14, ППР в РФ п. 33	08.08.2016 г.	
26.	Руководитель допускает нахождение в спальном помещении младшей группы 15 воспитанников (списочный состав группы), в которой также находится работник из числа педагогического состава и работник обслуживающего персонала. Согласно нормативным требованиям по пожарной безопасности максимальная вместимость данного помещения (помещение имеет 1 эвакуационный выход) составляет 10 человек.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52 ч.2, ст. 53 ч.1.2, ст. 89; СНиП 21-01-97** п. 6.12, СП 1.13130.2009 п. 5.2.12, ППР в РФ п. 33	08.08.2016 г.	
27.	Руководитель допускает нахождение в помещениях старшей группы (игровая - спальное помещение, коридор первого этажа правого крыла здания) (при ширине эвакуационных выходов менее 1.2 м. (выход к лестничной клетке, в коридор, в тамбур выхода, непосредственно наружу) 16 человек, при максимально разрешённой вместимости в данном помещении до 15 человек вместе с педагогом и работником из числа обслуживающего персонала (списочный состав группы – 14 человек).	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52 ч.2, ст. 53 ч.1.2, ст. 89; СНиП 21-01-97** п. 6.16, СП 1.13130.2009 п. 5.2.14, ППР в РФ п. 33	08.08.2016 г.	
Спасский филиал ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье по адресу: с. Спасское, ул. Галактионовская, 76А				
28.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	ППР в РФ п. 20	08.08.2016 г.	

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований	Оплата (сумма) взыскания (указать только при наличии)
29.	Руководитель допускает нахождение в помещениях старшей группы (игровая, коридор правого крыла здания) при ширине эвакуационных выходов менее 1.2 м. более 22 человек (20 детей списочный состав и 2 педагога), при максимально разрешенной вместимости в данном помещении до 15 человек вместе с педагогом и работником из числа обслуживающего персонала.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52 ч.2, ст. 53 ч.1,2, ст. 89; СНиП 21-01-97** п. 6.16, СП 1.13130.2009 п. 5.2.14, ППР в РФ п. 33	08.08.2016 г.	
30.	Руководитель допускает нахождение в спальном помещении в игровой средней группы (левое крыло здания) 32 воспитанника (две группы на период сна), в которой также находятся работник из числа педагогического состава и работник обслуживающего персонала. Согласно нормативным требованиям по пожарной безопасности максимальная вместимость в каждом помещении (помещения имеют по 1 эвакуационному выходу) составляет 10 человек.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52 ч.2, ст. 53 ч.1,2, ст. 89; СНиП 21-01-97** п. 6.12, СП 1.13130.2009 п. 5.2.12, ППР в РФ п. 33	08.08.2016 г.	
31.	На объекте не обеспечена подача светового и звукового сигналов пожарной сигнализации о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносимые устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	08.08.2016 г.	
ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье по адресу: с. Приволжье, ул. Парковая, 16				
32.	На объекте не обеспечена подача светового и звукового сигналов пожарной сигнализации о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносимые устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	08.08.2016 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в десятидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности муниципальных районов
Безенчукский, Хворостянский и Приволжский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
старший лейтенант внутренней службы

Морев А.П. (подпись)

" 12 " октября 20 15 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" " 20 15 г.

Директор ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье Прудникова Е.Н.
(Должность, Фамилия, инициалы)