

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

Самарская область, п.г.т. Безенчук
(место составления акта)

« 29 » марта 2017 г.
(дата составления акта)
17:10
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 29

По адресу/адресам: 445556, Самарская область, Приволжский район, с. Спасское,
ул. Галактионовская, 76Б.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 09.02.2017 № 29 начальника отдела надзорной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
деятельности и профилактической работы муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и
Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора
муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский по пожарному надзору)
Шушкина Евгения Евгеньевича

была проведена плановая выездная проверка в отношении: государственного бюджетного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,
общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области

Дата и время проведения проверки: ---
« » 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
« » 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11 (одиннадцать) рабочих дней / 10 часов
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)
районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Прудникова Е.Н. 15.03.2017 в 11⁰⁵ ч.;
(уведомление о проведение проверки получено 10.02.2017 с пометкой о получении)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
согласование проверки с органами прокуратуры не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Морев Николай Павлович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы м.р. Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Прудникова Елена Николаевна – директор ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Установлено, что недвижимое муниципальное имущество (здание школы), расположенное по адресу: 445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Парковая, 16А, передано на оперативное управление Муниципальному автономному учреждению муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1» (постановление администрации муниципального района Приволжский Самарской области «О передаче имущества на праве оперативного управления» от 28.02.2014 № 159/2.7.); в соответствии с пунктом 3.1.5 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за Муниципальным автономным учреждением муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1» от 19.05.2014 обязанность обеспечивать осуществление работ, связанных с устранением нарушений требований пожарной безопасности лежит на Муниципальном автономном учреждении муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта в помещении, в котором расположены приборы приемно-контрольные пожарные.	64 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее - Правила противопожарного режима в Российской Федерации).	Директор ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье Прудникова Елена Николаевна (далее – Прудникова Е.Н.)
2.	Руководителем не ведется периодичность осмотра и сроки перезарядки огнетушителей (в журнале учета огнетушителей содержится не вся информация).	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.3.5, 4.3.6, 4.5.4 СП 9.13130.2009.	Прудникова Е.Н.
3.	В коридоре допускается эксплуатация электропроводов с видимым нарушением изоляции.	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 143 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 42 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Прудникова Е.Н.
4.	В кладовой напротив пищеблока допускается эксплуатация светильников	п. 42 (в) Правил противопожарного режима в	Прудникова Е.Н.

	со снятым колпаками (рассеивателями).	Российской Федерации.	
5.	На кабели, проложенные открытым способом в кабинете завуча на 1 этаже, не представлены сертификаты соответствия (кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение).	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 82 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.	Прудникова Е.Н.
6.	Расстояние от светильника до хранящихся товаров в кладовой (напротив кухни) менее 0,5 м (фактически 0,4 м)	п. 343 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Прудникова Е.Н.
7.	В коридоре под электроштитом допускается хранение горючих материалов (мебель, вещи).	п. 42 (ж) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Прудникова Е.Н.
8.	Оповещатель «Выход» установлен не над эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу или в безопасную зону (оповещатель установлен над входом в пищеблок).	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Прудникова Е.Н.
9.	В здании (помещениях) на путях эвакуации применяются покрытия полов, с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (коридоры: напольное покрытие – линолеум).	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89, ч. 6, 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент о требованиях пожарной безопасности); п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Муниципальное автономное учреждение муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1» (далее - МАУ ЦООУ 1)
10.	Дверь (люк) выхода из коридора в чердачное помещение выполнена не противопожарной (не представлены документы, подтверждающие нормативный предел огнестойкости).	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 58 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 7.4, п. 8.4 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее - СНиП 21-01-97).	МАУ ЦООУ 1
11.	Ширина эвакуационного выхода менее нормативной 0,8 м фактически 0,7 м. (выход из раздевалки, расположенной в правой части здания).	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2009), утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171; п. 6.16 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее - СНиП 21-01-97); п. 4.2 СНиП II-A.5-70.	МАУ ЦООУ 1

12.	Дверь гладильной не выполнена противопожарной с нормируемым пределом огнестойкости (фактически деревянная).	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 57, ст. 88 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 1.82 СНИП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», утвержденных постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16.05.1989 г. № 78; п. 7.4 СНИП 21-01-97.	МАУ ЦООУ
13.	Дверь пищеблока не выполнена противопожарной с нормируемым пределом огнестойкости (фактически деревянная).	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 57, ст. 88 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 1.82 СНИП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», утвержденных постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16.05.1989 г. № 78; п. 7.4 СНИП 21-01-97.	МАУ ЦООУ
14.	Не все помещения, а именно: кладовая около спальни, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ст. 1, ст. 5, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 9 табл. А.1 прил. А. СП 5.13130.2009; п. 9 табл. 1 прил. НПБ 110-03.	МАУ ЦООУ
15.	Расстояние от потолка до верхней части речевых оповещателей (установленных в отдельных помещениях: коридора, младшей группы, раздевалки) менее 150 мм. (фактическое расстояние 7 см, 1 см).	ст. 1, ст. 5, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 3.21 НПБ 104-03; п. 4.4 СП 3.13130.2009.	МАУ ЦООУ
16.	Не обеспечено два эвакуационных выхода из помещения (спальни), предназначенного для одновременного пребывания более 10 человек.	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 5.2.12 СП 1.13130.2009; п. 6.12 СНИП 21-01-97; п. 3.12 СНИП II-Л.3-71.	МАУ ЦООУ
17.	В здании детского сада класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты.	ч. 1 ст. 82 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.	МАУ ЦООУ
18.	В здании не обеспечена подача светового и звукового сигналов пожарной сигнализации о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства	ч. 7 ст. 83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.	МАУ ЦООУ

оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.		
---	--	--

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 29/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29.03.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД и ПР м.р. Безенчукский, Хворостянский и Приволжский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области
старший лейтенант внутренней службы



Н.П. Морев

« 29 » 03 2017 г.

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

« » 20 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего(их) проверку)