

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

Самарская область, п.г.т. Безенчук
(место составления акта)

« 29 » марта 2017 г.
(дата составления акта)
17:20
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 30

По адресу/адресам: 445558, Самарская область, Приволжский район, п. Томанский,
ул. Томана, 1.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 09.02.2017 № 30 начальника отдела надзорной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
деятельности и профилактической работы муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и
Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора
муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский по пожарному надзору)
Шукина Евгения Евгеньевича

была проведена плановая выездная проверка в отношении: государственного бюджетного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,
общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области

Дата и время проведения проверки: ---
« » 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
« » 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 (двадцать) рабочих дней / 10 часов
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)
районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Прудникова Е.Н. 15.03.2017 в 11⁰⁵ ч.;
(уведомление о проведение проверки получено 10.02.2017 с пометкой о получении)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
согласование проверки с органами прокуратуры не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Морев Николай Павлович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы м.р. Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Прудникова Елена Николаевна – директор ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Установлено, что недвижимое муниципальное имущество (здание школы), расположенное по адресу: 445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Парковая, 16А, передано на оперативное управление Муниципальному автономному учреждению муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1» (постановление администрации муниципального района Приволжский Самарской области «О передаче имущества на праве оперативного управления» от 28.02.2014 № 159/2.7); в соответствии с пунктом 3.1.5 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за Муниципальным автономным учреждением муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1» от 19.05.2014 обязанность обеспечивать осуществление работ, связанных с устранением нарушений требований пожарной безопасности лежит на Муниципальном автономном учреждении муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1.	Руководитель не организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок систем пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей) с оформлением соответствующего акта проверки. Годовой план график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания отсутствует.	61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее - Правила противопожарного режима в Российской Федерации).	Директор ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье Прудникова Елена Николаевна (далее – Прудникова Е.Н.)
2.	Руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности	п. 64 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Прудникова Е.Н.

	установок (систем) противопожарной защиты объекта в помещении, в котором расположены приборы приемно-контрольные пожарные.		
3.	В отношении объекта не составлена декларация пожарной безопасности.	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент о требованиях пожарной безопасности).	Прудникова Е.Н.
4.	На дверях помещений производственного и складского назначения руководителем не обеспечивается обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 21, ч. 22 ст. 27 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Прудникова Е.Н.
5.	В инструкции о мерах пожарной безопасности отражены не все вопросы, указанные в разделе 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	п.п. 2, 460, 461, 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Прудникова Е.Н.
6.	Не над всеми эвакуационными выходами с этажа здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону обеспечено наличие знаков пожарной безопасности – световые оповещатели «Выход».	п. 33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Прудникова Е.Н.
7.	Отсутствует прием электрического сигнала от извещателей пожарных дымовых точечных, расположенных в помещении столовой и кабинета с правой стороны на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Прудникова Е.Н.
8.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный применяется с отступлениями от требований технической документации (эксплуатируется в охранном режиме с пожарными извещателями пожарными дымовыми точечными).	ч. 1, ч. 4, ч. 5 ст. 83; ч. 3 ст. 103 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 13.14.1 СП 5.13130.2009.	Муниципальное автономное учреждение муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1» (далее - МАУ ЦООУ 1)
9.	В здании не обеспечена подача светового и звукового сигналов пожарной сигнализации о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МАУ ЦООУ 1

сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	
---	--

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 30/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29.03.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД и ПР м.р. Безенчукский, Хворостянский и Приволжский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области старший лейтенант внутренней службы

Н.П. Морев

03 2017 г.



С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

« » 20 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего(их) проверку)