

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

Самарская область, п.г.т. Безенчук
(место составления акта)

« 29 » марта 2017 г.
(дата составления акта)
17:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 28

По адресу/адресам: 445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье,
ул. Парковая, 16А.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 09.02.2017 № 28 начальника отдела надзорной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

деятельности и профилактической работы муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и
Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора
муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский по пожарному надзору)
Шукина Евгения Евгеньевича

была проведена плановая выездная проверка в отношении: государственного бюджетного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1
(наименование юридического лица,
с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: ---

« » 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 (двадцать) рабочих дней / 12 часов
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)
районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Прудникова Е.Н. 15.03.2017 в 11⁰⁰ ч.;

(уведомление о проведение проверки получено 10.02.2017 с пометкой о получении)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

согласование проверки с органами прокуратуры не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Морев Николай Павлович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы м.р. Безенчукский, Хворостянский и Приволжский
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имени, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

МЧС России по Самарской области.

При проведении проверки присутствовали: Прудникова Елена Николаевна – директор
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Установлено, что недвижимое муниципальное имущество (здание школы), расположенное по адресу: 445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Парковая, 16А, передано на оперативное управление Муниципальному автономному учреждению муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1» (постановление администрации муниципального района Приволжский Самарской области «О передаче имущества на праве оперативного управления» от 28.02.2014 № 159/2.7); в соответствии с пунктом 3.1.5 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за Муниципальным автономным учреждением муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1» от 19.05.2014 обязанность обеспечивать осуществление работ, связанных с устранением нарушений требований пожарной безопасности лежит на Муниципальном автономном учреждении муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1.	Работники организации (члены добровольной пожарной дружины), допущенные к работе на объекте не обучены пожарно-техническому минимуму.	3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее - Правила противопожарного режима в Российской Федерации); п.п. 34, 39, 53 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников и организаций, утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645.	Директор ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье Прудникова Елена Николаевна (далее – Прудникова Е.Н.)
2.	Сведения, содержащиеся в декларации пожарной безопасности (регистрационный номер 36236800-ТО-349 от 15.04.2015), недостоверны (не соответствует адрес и наименование объекта защиты). Задекларированы нормативно-правовые акты утратившие силу 25.04.2012. При составлении декларации не учтены требования, выполнение которых должно	ст. 1, ст. 5, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент о требованиях пожарной безопасности); п.п. 12, 16 Порядка регистрации декларации пожарной безопасности, утвержденного	Прудникова Е.Н.

	обеспечиваться на объекте защиты.	приказом МЧС России от 24.02.2009 № 91.	
3.	В раздевалке огнетушители расположены на высоте более 1,5 м. от пола до верха огнетушителя (фактически высота до верха огнетушителя 1,65 м.)	480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>Прудникова Е.Н.</i>
4.	В раздевалке допускается эксплуатация электропроводов с видимым нарушением изоляции (на потолке и в месте расположения стола).	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 143 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 42 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>Прудникова Е.Н.</i>
5.	В коридоре начальных классов огнетушители расположены на высоте более 1,5 м. от пола до верха огнетушителя (фактически высота до верха огнетушителя 1,65 м.)	480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>Прудникова Е.Н.</i>
6.	На кабели, проложенные открытым способом в кабинете завуча на 1 этаже, не представлены сертификаты соответствия (кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение).	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 82 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.	<i>Прудникова Е.Н.</i>
7.	В кабинете завуча на 1 этаже допускается эксплуатация электропроводов с видимым нарушением изоляции (на стене оплавлена развод-коробка).	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 143 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 42 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>Прудникова Е.Н.</i>
8.	В коридоре 2 этажа у кабинета завхоза огнетушители расположены на высоте более 1,5 м. от пола до верха огнетушителя (фактически высота до верха огнетушителя 1,65 м.)	480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>Прудникова Е.Н.</i>
9.	На кабели, проложенные открытым способом в кабинете истории на 2 этаже, не представлены сертификаты соответствия (кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение).	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 82 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.	<i>Прудникова Е.Н.</i>
10.	В кабинете информатики на 2 этаже огнетушители расположены на высоте более 1,5 м. от пола до верха огнетушителя (фактически высота до верха огнетушителя 1,72 м.)	480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>Прудникова Е.Н.</i>
11.	В кабинете библиотеки на 2 этаже огнетушители расположены на высоте более 1,5 м. от пола до верха огнетушителя (фактически высота до верха огнетушителя 1,72 м.)	480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>Прудникова Е.Н.</i>
12.	В кабинете информатики на 2 этаже руководитель не обеспечил своевременную перезарядку углекислотного огнетушителя.	478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>Прудникова Е.Н.</i>
13.	В кабинете информатики на 2 этаже	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 143	<i>Прудникова Е.Н.</i>

	допускается эксплуатация электропроводов с видимым нарушением изоляции.	Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 42 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	
14.	В помещении уборщицы на 2 этаже допускается эксплуатация светильников со снятым колпаками (рассеивателями).	п. 42 (в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Прудникова Е.Н.
15.	На кабели, проложенные открытым способом в кабинете математики на 2 этаже, не представлены сертификаты соответствия (кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение).	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 82 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.	Прудникова Е.Н.
16.	На кабели, проложенные открытым способом в кабинете математики на 3 этаже, не представлены сертификаты соответствия (кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение).	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 82 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.	Прудникова Е.Н.
17.	В спортзале, в подсобном помещении допускается эксплуатация светильников со снятым колпаками (рассеивателями).	п. 42 (в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Прудникова Е.Н.
18.	В спортзале, в тамбуре допускается эксплуатация электропроводов с видимым нарушением изоляции.	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 143 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 42 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Прудникова Е.Н.
19.	В подвале допускается эксплуатация светильников со снятым колпаками (рассеивателями).	п. 42 (в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Прудникова Е.Н.
20.	В подвале допускается эксплуатация электропроводов с видимым нарушением изоляции.	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 143 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 42 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Прудникова Е.Н.
21.	На кабели, проложенные открытым способом в подвале, не представлены сертификаты соответствия (кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение).	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 82 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.	Прудникова Е.Н.
22.	Под лестничным маршем в подвальном помещении допускается хранение горючих материалов.	п. 23 (а, к) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Прудникова Е.Н.
23.	Руководитель не организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в электрощитовой не заделаны отверстия,	п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Прудникова Е.Н.

	образовавшиеся в стене в результате прокладки технологического оборудования).		
24.	В электрощитовой допускается эксплуатация электропроводов с видимым нарушением изоляции.	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 143 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 42 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Прудникова Е.Н.
25.	В помещении кухни ограничен доступ к огнетушителю (рядом с огнетушителем установлено оборудование).	п. 23 (е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Прудникова Е.Н.
26.	В помещениях кухни, мясного цеха, склада сыпучих продуктов допускается эксплуатация электропроводов с видимым нарушением изоляции.	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 143 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 42 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Прудникова Е.Н.
27.	На кабели, проложенные открытым способом в помещениях кухни, мясного цеха (в мясном цехе кабель лежит на холодильной камере), склада сыпучих продуктов, не представлены сертификаты соответствия (кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение).	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 82 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.	Прудникова Е.Н.
28.	В мясном цехе, складе сыпучих продуктов, санузле, электрощитовой допускается эксплуатация светильников со снятым колпаками (рассеивателями).	п. 42 (в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Прудникова Е.Н.
29.	На дверях помещений производственного и складского назначения (электрощитовые и склад сыпучих продуктов) руководителем не обеспечивается обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 21, ч. 22 ст. 27 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Прудникова Е.Н.
30.	В столовой руководитель не обеспечил исправность огнетушителя № 13 (у огнетушителя отсутствует раструб).	478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Прудникова Е.Н.
31.	В помещении напротив мясного цеха у электрощита допускается хранение горючих материалов (мебель, вещи).	п. 42 (ж) Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Прудникова Е.Н.
32.	Отсутствует прием электрического сигнала от извещателей, расположенных в помещении мясного цеха на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20 (протокол инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации от 24.03.2017 № 37-4-1).	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Прудникова Е.Н.

33.	Отсутствует прием электрического сигнала от извещателей, расположенных в помещении коридора возле мясного цеха на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20(протокол инструментального контроля работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации от 24.03.2017 № 37-4-1).	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. <i>Прудникова Е.Н.</i>
34.	В здании (помещениях) на путях эвакуации применяются покрытия полов, с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (коридоры: напольное покрытие – линолеум).	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89, ч. 6, 7 ст. 134 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. <i>Муниципальное автономное учреждение муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1» (далее - МАУ ЦООУ 1)</i>
35.	Руководителем не обеспечена исправность автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (Сигнал-20) предназначенный для работы с неадресными пожарными извещателями (при числе шлейфов более 10) не имеет резерв информационной емкости (задействованы 19 шлейфов сигнализации).	ст. 1, ст. 5, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 13.47 НПБ 88-2001; п. 13.14.4 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». <i>МАУ ЦООУ 1</i>
36.	В коридоре 2 этажа расстояние между дымовыми пожарными извещателями более нормативного 9 м, фактически 11 м.	ст. 1, ст. 5, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 12.16 НПБ 88-2001; п. 13.3.2 СП 5.13130.2009. <i>МАУ ЦООУ 1</i>
37.	Не все помещения, а именно: помещение на 2 этаже (кабинет для технического персонала), оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ст. 1, ст. 5, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 9 табл. А.1 прил. А. СП 5.13130.2009; п. 9 табл. 1 прил. НПБ 110-03. <i>МАУ ЦООУ 1</i>
38.	Не все помещения, а именно: помещение на 2 этаже (кабинет завуча), оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ст. 1, ст. 5, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 9 табл. А.1 прил. А. СП 5.13130.2009; п. 9 табл. 1 прил. НПБ 110-03. <i>МАУ ЦООУ 1</i>
39.	Ширина эвакуационного выхода менее	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 <i>МАУ ЦООУ 1</i>

	нормативной 0,8 м фактически 0,7 м. (выход из кабинета иностранного языка в коридор на 2 этаже)	ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2009), утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171; п. 6.16 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее - СНиП 21-01-97); п. 4.2 СНиП II-A.5-70.	
40.	В полу (в коридоре 1 этажа около выхода из столовой) допущен перепад высот 7 см. В местах перепада высот не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п.п. 33, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 6.28* СНиП 21-01-97; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	МАУ ЦООВИ
41.	В полу перед центральным эвакуационным выходом (в тамбуре) допущен перепад высот 9 см. В местах перепада высот не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п.п. 33, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 6.28* СНиП 21-01-97; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	МАУ ЦООВИ
42.	В полу перед эвакуационным выходом (тамбур кухни) допущен перепад высот с выступом при прокладке коммуникационных линий. В местах перепада высот не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п.п. 33, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 6.28* СНиП 21-01-97; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	МАУ ЦООВИ
43.	В здании школы не обеспечена подача светового и звукового сигналов пожарной сигнализации о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МАУ ЦООВИ

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указа-
нием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 28/1/1 об устранении нарушений требований
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29.03.2017 г.;
копия протокола инструментального контроля работоспособности системы автоматической
пожарной сигнализации от 24.03.2017 № 37-4-1; копия протокола инструментального
контроля работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре от 24.03.2017 № 36-4-1.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД и ПР м.р. Безенчукский, Хворостянский
Приволжский УНД и ПР Главного управления -
МЧС России по Самарской области
старший лейтенант внутренней службы



Н.П. Морев

« 29 » 03 2017 г.

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

« _____ » _____ 20__ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего(их) проверку)