

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

Самарская область, п.г.т. Безенчук  
(место составления акта)

« 29 » марта 2017 г.  
(дата составления акта)  
17:30  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 31

По адресу/адресам: 445558, Самарская область, Приволжский район, п. Томанский,  
ул. Центральная, 3.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 09.02.2017 № 31 начальника отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и  
Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Самарской области (главного государственного инспектора  
муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский по пожарному надзору)  
Шукина Евгения Евгеньевича  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1  
с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,  
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: ---  
« » 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность  
« » 2017 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 (двадцать) рабочих дней / 10 часов  
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных  
районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области  
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки) Прудникова Е.Н. 15.03.2017 в 11<sup>05</sup> ч.;  
(уведомление о проведение проверки получено 10.02.2017 с пометкой о получении)  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
согласование проверки с органами прокуратуры не требуется  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку: Морев Николай Павлович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы м.р. Безенчукский, Хворостянский и Приволжский  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностей лиц), проводящего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)  
МЧС России по Самарской области.  
Самарская область, г.Самара, ул.Волгоградская, д.10

При проведении проверки присутствовали: Прудникова Елена Николаевна – директор  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя  
ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области  
Самарская область, г.Самара, м.р. Приволжский, с. Приволжье, ул. Парковая, 16А

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Установлено, что недвижимое муниципальное имущество (здание школы), расположенное по адресу: 445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. Парковая, 16А, передано на оперативное управление Муниципальному автономному учреждению муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1» (постановление администрации муниципального района Приволжский Самарской области «О передаче имущества на праве оперативного управления» от 28.02.2014 № 159/2.7 ); в соответствии с пунктом 3.1.5 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, заключенным на праве оперативного управления за Муниципальным автономным учреждением муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1» от 19.05.2014 обязанность обеспечивать осуществление работ, связанных с устранением нарушений требований пожарной безопасности лежит на Муниципальном автономном учреждении муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1.	Руководитель не организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок систем пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей) с оформлением соответствующего акта проверки. Годовой план график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания отсутствует.	61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее - Правила противопожарного режима в Российской Федерации).	Директор ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье Прудникова Елена Николаевна (далее – Прудникова Е.Н.)
2.	В здании не функционирует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Прудникова Е.Н.



3.	Световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом с левой части здания неисправен.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>Прудникова Е.Н.</i>
4.	Световой оповещатель «Выход» в коридоре около спальни установлен не над эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу или в безопасную зону (оповещатель установлен над входом в игровую).	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>Прудникова Е.Н.</i>
5.	На дверях помещений производственного и складского назначения руководителем не обеспечивается обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 21, ч. 22 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент о требованиях пожарной безопасности); п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>Прудникова Е.Н.</i>
6.	Двери эвакуационных выходов из игровых открываются не по направлению выхода из помещения.	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>Муниципальное автономное учреждение муниципального района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных учреждений 1» (далее - МАУ ЦООУ 1)</i>
7.	В спальне (в центре здания) не установлен согласно проекту речевой оповещатель.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>МАУ ЦООУ 1</i>
8.	Ширина эвакуационного выхода менее нормативной 0,8 м фактически 0,75 м. (выход из спальни у наружной стены).	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2009), утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171; п. 6.16 Строительных норм и правил СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее - СНиП 21-01-97); п. 4.8 СНиП II-Л.2-72.	<i>МАУ ЦООУ 1</i>
9.	В полу (между спальней у наружной стены и коридором) допущен перепад высот 9 см. В местах перепада высот не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п.п. 33, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	<i>МАУ ЦООУ 1</i>



		4	
		Российской Федерации; п. 6.28* СНиП 21-01-97; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	
10.	Ширина дверей на путях эвакуации менее требуемой 0,8 м (фактически между коридором около санузла и коридором около комнаты творчества – 74 см, между коридором около комнаты творчества и тамбуром – 76 см, выход из тамбура – 72 см).	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 6.16 СНиП 21-01-97; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72.	МАУ ЦООВИ
11.	В полу (между коридором около санузла и коридором около комнаты творчества) допущен перепад высот 16 см; (между коридором около комнаты творчества и тамбуром) допущен перепад высот 16 см. В местах перепада высот не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ст. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п.п. 33, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 6.28* СНиП 21-01-97; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.	МАУ ЦООВИ
12.	В здании детского сада класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты.	ч. 1 ст. 82 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.	МАУ ЦООВИ
13.	В здании не обеспечена подача светового и звукового сигналов пожарной сигнализации о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МАУ ЦООВИ

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

*[Handwritten signature]*

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 31/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29.03.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД и ПР м.р. Безенчукский, Хворостянский и Приволжский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области старший лейтенант внутренней службы



Н.П. Морев

» 03 2017 г.

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего(их) проверку)